

**Испытательная лаборатория «Акцепт».**

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.  
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,  
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.  
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84  
<http://accept-lab.ru/>



**УТВЕРЖДАЮ**  
Генеральный директор  
ООО «Акцепт»  
Петров С.В.

**ПРОТОКОЛ  
испытаний**

**№14-21-23-12-1 от 11 апреля 2023 г.**


Наименование продукции: плитка керамическая, глазуванная, матовая;  
Отбор образцов: изготовлены, отобраны и предоставлены на испытания самостоятельно  
Заказчиком по акту отбора № 17-1/03/2023 от 17.03.2023;  
Сведения о Заказчике: ИНН 4003035841, ООО «Фрилайт», 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 2;  
Сведения об испытываемых образцах: образцы плитки керамической, глазуванной, матовой, 600\*600 мм., S=1,44 м². Отобрана от партии 413 произведенной 17.03.2023;  
Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.12/16;  
Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;  
Наименование СИ и ИО: Шкаф сушильный ШС-80 МК СПУ, 2017г., зав. №30513, инв. № 046, аттестат №230410, до 19.02.2024; химические реактивы; лампа электрическая; карандаш простой марки HB;

**Результаты испытаний:**

измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение	фактическое значение
устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	класс	А, В, С	GLA
устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов	класс	А, В	GA

**Заключение:** Испытанные образцы «плитка керамическая, глазуванная, матовая» соответствуют ГОСТ 13996-2019 «ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. Общие технические условия» в части проверенных показателей.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.

Начальник Испытательной лаборатории  Середук П.В.

**ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!**